

Інструкція по застосуванню «Метал Стоп»

Рекомендації з використання

Необхідну кількість засобу розбавити у 5–10л води та додати безпосередньо у воду по периметру басейну та в місцях подачі води при увімкненій фільтрації. Через 4–6 годин фільтрації можна робити шокową дезінфекцію.

Важливі вказівки

При вже заповненому басейні та зробленій шоковой дезінфекції: виміряти рівень металів у воді, якщо він перевищує 0.8 мг/л необхідно додати засіб з розрахунку 150–250мл на 10 м³ води басейну. При дуже великій концентрації металів у воді басейну, що значно перевищує показник 0.8 мг/л, коли вода має темно-коричневе забарвлення додайте 300–500мл на 10 м³.

Після внесення препарату ввімкнути фільтрацію на 10–12 годин, після чого вимкнути фільтрацію, зачекати поки осад сяде на дно та зібрати його пілососом, промити фільтр та за необхідності продовжувати фільтрацію ще на 24–48 годин періодично промиваючи фільтр та збираючи осад з дна басейну.

Дозування

Під час заповнення басейну перед шокową дезінфекцією хлоровмісними засобами, додайте рекомендовану профілактичну дозу засобу з розрахунку 40-80мл на 10 м³ води в басейні.

